

## 平成29年9月水道水水質検査結果（給水）

採水日	平成29年9月12日
天候	雨
気温	25.4

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	奥広野浄水場	開浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	
水温		25.7	26.0	23.6	22.5	22.6	22.5	26.8	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	0.4	1.2	4.7	2.7	0.6	0.5	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.11	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.11	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.07	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.3以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	11	8.9	10	12	8.0	11	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	13	15	5.1	5.4	15	3.6	14	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	39	24	30	31	10	37	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	3以下
pH値		6.9	7.2	6.6	6.2	7.1	7.1	7.1	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.6	0.3	0.5	0.6	0.5	0.2	0.5	0.1以上

天候は採水日の朝の天候  
気温は採水日の朝9時の気温です。