

開浄水場取水ポンプ停止に伴う対応について

1 概要

令和 2 年 4 月 22 日 16 時 50 分頃、開浄水場（広野町桐生谷地内）において、取水ポンプ設備（電気系統）の故障に伴い、取水ポンプが停止しました。現地を確認した結果、取水ポンプの運転を復旧させることは厳しく、配水量の不足による開浄水場配水区域での断水を回避するため、同日 21 時 00 分から開浄水場配水区域を府営水に切り替えるための作業を開始し、23 時 00 分頃に洗管作業及び切り替え作業を完了させました。

なお、これまでの地域との協議を踏まえ、取水ポンプ停止による府営水への切り替えについて事前に地域に連絡するとともに、切り替え作業にあたっては、広報活動により地域への周知に努めました。

2 作業状況

- 16：50 開浄水場の取水ポンプ設備（電気系統）の故障に伴い、取水ポンプが停止
- 17：00 対策本部を設置
- 18：30 地域への連絡
- 18：50 給水車 3 台及び広報車 2 台（後で 1 台追加）出動
- 19：10 給水車配置（開地域福祉センター、開第一児童公園、桐生谷児童公園）・広報開始
- 20：45 地域への各戸ビラ配りを開始
- 21：00 府営水への切り替え作業開始
- 22：40 洗管作業完了
- 23：00 府営水への切り替え作業完了

3 市民からの問い合わせ

約 10 件

4 今後の対応について

現在取り組んでいる配水区域の再編において、開浄水場配水区域を広野町配水区域へ統合予定

位置図

