

## 令和2年3月水道水水質検査結果

採水日	3月2日
天候	晴れ
気温	10

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	奥広野浄水場	閑浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	給水	給水	
水温		13.1	13.0	14.5	14.6	12.4	9.4	11.3	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.01	1.04	1.15	5.87	1.56	0.55	0.23	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.12	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	21	9.6	12	12	9.0	11	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	13	11	5.0	5.7	14	3.7	15	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	52	24	32	36	10	42	300以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.7	3以下
pH値		7.0	7.6	6.5	6.2	7.5	7.5	7.4	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候  
気温は採水日の朝9時の気温です。