

令和3年1月水道水水質検査結果

採水日	令和3年1月12日
天候	雪
気温	1.3

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	奥広野浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	給水	
水温		11.1	10.5	12.7	13.4	8.5	7.8	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.5	1.6	6.9	0.8	0.5	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.17	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.3以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	26	23	10	13	10	12	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	19	15	6.6	7.2	4.7	19	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	70	63	25	35	8.1	54	300以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	3以下
pH値		6.9	7.7	6.6	6.5	7.7	7.9	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
 気温は採水日の朝9時の気温です。