令和4年4月水道水水質検査結果

採水日	令和4年4月12日
天候	晴れ
気温	18.6 ℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	17.4	18.3	17.4	17.6	14.2	17.0	
一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	0.9	1.1	0.4	0.5	0.2	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	21	9.1	12	11	11	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物イオン	mg/L	14	10	4.9	11	3.1	16	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	59	56	23	35	11	41	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2ーメチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	3以下
pH値		7.1	7.6	6.5	7.1	7.0	7.4	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和4年5月水道水水質検査結果

採水日	令和4年5月9日
天候	曇り
気温	14.6 ℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
				給水	給水	給水	給水	給水	給水	
		水温	℃	19.4	19.0	19.6	18.1	16.0	19.1	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/m L	1	0	0	0	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾋ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.0	1.2	0.5	0.6	0.3	10以下
		ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.11	0.8以下
		ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.06未満	0.12	0.6以下
		ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.002	0.009	0.06以下
		ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.001	0.001未満	0.003	0.001未満	0.003	0.1以下
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.002	0.001未満	0.013	0.003	0.018	0.1以下
		ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001	0.006	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下
		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	20	22	9.6	12	11	11	200以下
		ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物ｲｵﾝ	mg/L	12	11	5.2	13	3.9	15	200以下
		ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	55	58	24	37	10	41	300以下
		蒸発残留物	mg/L	137	157	80	77	37	73	500以下
	発泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.00001以下
	発泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.7	3以下
	基礎的性状	pH値		7.1	7.5	6.4	7.0	7.2	7.3	5.8-8.6
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和4年5月水道水水質検査結果

採水日	令和4年5月9日
天候	曇り
気温	14.6 ℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	基準
				原水	原水	原水	原水	原水	
		水温	℃	17.9	17.8	16.3	17.7	15.5	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/m L	0	0	2	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	0.9	1.0	1.0	0.5	10以下
		ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下
		ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	---	---	---	---	---	0.6以下
		ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	0.02以下
		ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	---	---	---	---	---	0.06以下
		ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	0.03以下
		ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	---	---	---	---	---	0.1以下
		臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	0.01以下
		総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	---	---	---	---	---	0.1以下
		ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	---	---	---	---	---	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	---	---	---	---	---	0.09以下
		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	---	---	---	---	---	0.08以下
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.05	0.30	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	13	17	8.9	12	3.0	200以下
		ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.044	0.034	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13	10	3.9	7.7	3.0	200以下
		ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	56	52	21	19	9.8	300以下
		蒸発残留物	mg/L	125	152	90	93	33	500以下
	発泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
	基礎的性状	pH値		6.6	6.4	6.4	6.4	5.9	5.8-8.6
		味		---	---	---	---	---	異常でないこと
		臭気		異常なし	泥臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	---	---	---	---	---	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和4年6月水道水水質検査結果

採水日	**令和4年6月7日**
天候	**晴れ**
気温	**22.4 ℃**

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	22.6	22.3	22.5	19.0	18.6	23.3	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	1	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.1	1.1	0.5	0.6	0.2	10以下
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	19	20	9.1	11	9.8	10	200以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13	11	5.7	12	3.8	15	200以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	58	56	24	35	11	41	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2ーメチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3	3以下
pH値		7.2	7.3	6.3	7.0	7.2	7.1	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和4年7月水道水水質検査結果

採水日	令和4年7月5日
天候	曇り
気温	26.7 ℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	26.5	25.7	26.6	22.4	22.2	26.7	
一般細菌	個/mL	0	1	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.1	1.2	0.6	0.6	0.4	10以下
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.10	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.3以下
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	20	20	9.2	11	10	11	200以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13	11	5.7	13	3.7	15	200以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	57	51	24	34	10	38	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.5	3以下
pH値		7.1	7.4	6.4	7.0	7.0	7.2	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和4年8月水道水水質検査結果

採水日	令和4年8月1日
天候	晴れ
気温	30.6 ℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場 給水	西小倉浄水場 給水	神明浄水場 給水	広野町浄水場 給水	池尾浄水場 給水	府営水受水 給水	基準
		水温	℃	27.6	27.6	29.3	21.8	23.7	28.6	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/m L	0	1	0	0	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾋ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.0	1.1	0.6	0.6	0.4	10以下
		ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.8以下
		ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.10	0.06未満	0.06	0.17	0.07	0.20	0.6以下
		ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.012	0.005	0.016	0.06以下
		ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.03以下
		ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.002	0.001未満	0.004	0.002	0.004	0.1以下
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.01以下
		総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.003	0.006	0.001未満	0.023	0.010	0.029	0.1以下
		ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.001	0.001未満	0.007	0.003	0.009	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下
		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.04	0.02未満	0.03	0.02未満	0.03	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	20	21	9.2	11	11	9.2	200以下
		ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.009	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13	12	5.3	12	3.7	13	200以下
		ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	58	55	23	34	9.8	37	300以下
		蒸発残留物	mg/L	142	167	91	83	50	84	500以下
	発泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	3以下
	基礎的性状	pH値		7.0	7.3	6.3	6.9	6.9	7.1	5.8-8.6
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和4年8月水道水水質検査結果

採水日	令和4年8月1日
天候	晴れ
気温	30.6 ℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	基準
				原水	原水	原水	原水	原水	
		水温	℃	22.0	20.6	17.5	18.3	17.7	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/mL	0	0	1	1	1	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.01以下
		ﾋ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	1.1	0.9	1.0	0.6	10以下
		ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下
		ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.6以下
		ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.02以下
		ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.06以下
		ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.03以下
		ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.1以下
		臭素酸	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.01以下
		総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.1以下
		ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.09以下
		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.08以下
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.35	0.36	0.03未満	0.03	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	15	18	9.2	12	3.2	200以下
		ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.088	0.032	0.005未満	0.005未満	0.005	0.05以下
		塩化物ｲｵﾝ	mg/L	15	11	3.6	8.3	3.3	200以下
		ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	57	55	21	19	10	300以下
		蒸発残留物	mg/L	134	167	93	97	43	500以下
	発泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
	基礎的性状	pH値		6.5	6.5	6.4	6.4	6.0	5.8-8.6
		味		－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	異常でないこと
		臭気		金属臭	泥臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.6	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和4年9月水道水水質検査結果

採水日	**令和4年9月6日**
天候	**晴れ**
気温	**32.4 ℃**

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	27.3	27.2	29.1	23.2	23.7	27.9	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	1.1	1.1	0.5	0.6	0.2	10以下
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.12	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	19	20	9.0	11	9.9	9.2	200以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13	12	5.3	13	3.6	14	200以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	56	54	24	34	10	38	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2ーメチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.5	3以下
pH値		7.1	7.4	6.5	7.0	6.9	7.3	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和4年10月水道水水質検査結果

採水日	令和4年10月4日
天候	晴れ
気温	27.5 ℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	25.5	25.0	26.4	21.3	21.7	25.5	
一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.1	1.1	0.5	0.6	0.3	10以下
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.11	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	20	21	9.4	11	11	9.7	200以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13	12	5.7	12	3.7	14	200以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	59	54	24	34	9.8	37	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2ーメチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.5	3以下
pH値		7.0	7.3	6.9	6.9	7.2	7.1	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和4年11月水道水水質検査結果

採水日	令和4年11月7日
天候	晴れ
気温	13.5 ℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
				給水	給水	給水	給水	給水	給水	
		水温	℃	18.4	18.9	20.0	17.9	16.3	18.7	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	1	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.01以下
		ﾋ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	0.2	1.2	0.6	0.6	0.4	10以下
		ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.11	0.8以下
		ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.08	0.06未満	0.06未満	0.10	0.10	0.11	0.6以下
		ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.001	0.008	0.06以下
		ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.001	0.001未満	0.003	0.001未満	0.004	0.1以下
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.004	0.004	0.001未満	0.015	0.003	0.018	0.1以下
		ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001	0.006	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下
		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	20	21	9.2	12	9.4	11	200以下
		ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13	12	5.2	13	3.5	14	200以下
		ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	62	56	23	37	10	39	300以下
		蒸発残留物	mg/L	144	169	91	89	48	83	500以下
	発泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	3以下
	基礎的性状	pH値		7.1	7.4	7.0	7.0	7.1	7.6	5.8-8.6
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和4年11月水道水水質検査結果

採水日	令和4年11月7日
天候	晴れ
気温	13.5 ℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	基準
				原水	原水	原水	原水	原水	
		水温	℃	18.6	17.2	16.1	16.7	14.7	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/m L	3	0	5	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾋ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.2	1.1	1.0	0.6	10以下
		ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下
		ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	---	---	---	---	---	0.6以下
		ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	0.02以下
		ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	---	---	---	---	---	0.06以下
		ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	0.03以下
		ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	---	---	---	---	---	0.1以下
		臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	0.01以下
		総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	---	---	---	---	---	0.1以下
		ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	---	---	---	---	---	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	---	---	---	---	---	0.09以下
		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	---	---	---	---	---	0.08以下
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.32	0.14	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	14	18	9.1	11	3.4	200以下
		ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.08	0.032	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14	11	4.3	8.4	3.1	200以下
		ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	59	55	23	19	10	300以下
		蒸発残留物	mg/L	130	158	92	92	30	500以下
	発泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
	基礎的性状	pH値		6.6	6.5	6.6	6.6	6.1	5.8-8.6
		味		---	---	---	---	---	異常でないこと
		臭気		金属臭	金属臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	---	---	---	---	---	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和4年12月水道水水質検査結果

採水日	令和4年12月6日
天候	晴れ
気温	10.6 ℃

試験項目	単位	宇治浄水場 給水	西小倉浄水場 給水	神明浄水場 給水	広野町浄水場 給水	池尾浄水場 給水	府営水受水 給水	基準
水温	℃	15.7	15.8	15.4	15.4	12.9	15.3	
一般細菌	個/mL	0	1	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.1	1.1	0.4	0.5	0.4	10以下
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.10	0.08未満	0.09	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	21	20	9.2	10	10	9.6	200以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13	11	5.5	13	3.6	14	200以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	64	55	25	42	10	40	300以下
有機物（全有機炭素（TOC)の量）	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.3未満	0.6	3以下
pH値		7.2	7.4	6.7	7.1	7.5	7.3	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和5年1月水道水水質検査結果

採水日	令和5年1月10日
天候	晴れ
気温	6.7 ℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	12.0	11.7	9.8	13.7	9.3	8.7	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.1	1.2	0.5	0.6	0.3	10以下
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.11	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	21	21	9.2	12	9.1	11	200以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14	11	5.2	13	3.6	15	200以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	64	54	23	35	9.8	42	300以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.6	3以下
pH値		7.1	7.4	6.6	7.3	7.4	7.4	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和5年2月水道水水質検査結果

採水日	令和5年2月6日
天候	晴れ
気温	3.2 ℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場 給水	西小倉浄水場 給水	神明浄水場 給水	広野町浄水場 給水	池尾浄水場 給水	府営水受水 給水	基準
		水温	℃	11.4	10.6	13.4	14.8	8.9	8.3	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/mL	0	1	0	0	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾋ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.1	1.2	0.6	0.6	0.4	10以下
		ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.8以下
		ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
		ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.003	0.001未満	0.004	0.06以下
		ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.03以下
		ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.002	0.001未満	0.002	0.001未満	0.002	0.1以下
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.003	0.007	0.001未満	0.009	0.002	0.010	0.1以下
		ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.004	0.001未満	0.004	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下
		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	21	21	9.4	12	9.4	12	200以下
		ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14	12	5.4	14	3.5	17	200以下
		ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	63	57	24	36	10	41	300以下
		蒸発残留物	mg/L	147	146	89	83	48	86	500以下
	発泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	3以下
	基礎的性状	pH値		7.0	7.2	6.4	7.0	7.4	7.1	5.8-8.6
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和5年2月水道水水質検査結果

採水日	令和5年2月6日
天候	晴れ
気温	3.2 ℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	基準
				原水	原水	原水	原水	原水	
		水温	℃	17.7	17.0	15.4	14.5	13.1	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/m L	1	1	0	1	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾋ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	0.8	1.1	1.0	0.6	10以下
		ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下
		ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.6以下
		ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.02以下
		ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.06以下
		ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.03以下
		ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.1以下
		臭素酸	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.01以下
		総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.1以下
		ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.09以下
		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.08以下
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.05	0.25	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	14	17	9.1	11	3.4	200以下
		ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.066	0.038	0.005未満	0.007	0.005未満	0.05以下
		塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14	10	4.5	8.4	3.2	200以下
		ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	63	53	22	19	9.8	300以下
		蒸発残留物	mg/L	138	168	96	85	46	500以下
	発泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物（全有機炭素（TOC)の量）	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
	基礎的性状	pH値		6.6	6.6	6.5	6.5	6.0	5.8-8.6
		味		－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	異常でないこと
		臭気		金属臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。

令和5年3月水道水水質検査結果

採水日	令和5年3月7日
天候	晴れ
気温	7.6 ℃

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	神明浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	13.0	12.1	14.7	14.9	10.0	10.2	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	0.4	1.1	0.4	0.5	0.4	10以下
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.10	0.08未満	0.10	0.08未満	0.10	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	21	12	9.3	12	9.8	11	200以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14	16	5.8	17	3.7	16	200以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	63	41	24	41	10	42	300以下
有機物（全有機炭素（TOC)の量）	mg/L	0.3未満	0.5	0.3未満	0.5	0.3未満	0.5	3以下
pH値		7.0	7.1	6.4	7.0	7.5	7.2	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。