

露店等の火災予防チェック

露店等の開設時の注意点

- 消火栓や防火水槽から離れていますか。
- 開設場所は避難の支障になっていませんか。
- 消火器を備えていますか。



ガソリンの貯蔵方法の注意点

- 金属製容器にキャップをしっかり締めて貯蔵していますか。
- 発電機やコンロから離れていますか。
- 直射日光が当たらない、風通しの良い場所ですか。
- 多数の観客等から十分に離れた場所ですか。



ガソリンの貯蔵に適した金属製容器の例



樹脂製の容器は静電気がたまりやすく、火災危険が高いためガソリンの貯蔵に使用しないこと。

ガソリンを発電機に給油するときの注意点

- エンジンを停止してから給油していますか。
- 給油する場所は明るいですか。
- 給油する周囲には火気が無く、風通しが良いですか。
- 周囲に人がいないことを確認しましたか。
- 貯蔵容器のキャップを開ける前に、圧力弁等を少しずつ操作して、貯蔵容器内の圧力を抜いていますか。

発電機の注意点

- 燃料補給が必要とならないよう満タンにしていますか。
- 燃料漏れ等の異常はありませんか。
- 発電機の近くに燃えやすいものはありませんか。

LPガスの注意点

- ボンベの設置は火気から離れた直射日光の当たらない場所ですか。
- ボンベが倒れないように固定していますか。
- 器具やゴム製ホースはLPガス専用のものでしょうか。
- ゴム製ホースはホースバンドで確実に締め付けていますか。
- ゴム製ホースにひび割れなどの劣化はありませんか。
- 開閉弁のない三つ又等の接続器具を使用していませんか。
(ガス漏れの原因となるので使用しないでください。)



宇治市宣伝大使
ちはや姫

その他の注意点

- 火を使用する器具の周りに燃えやすいものはありませんか。
- 火を使用する器具を置く台は、不燃性のものを使用していますか。
- 火を使用する器具ごとの取扱説明書の安全事項は守られていますか。
- 電気器具のコードがタコ足配線になっていませんか。
- 照明器具の近くに燃えやすい物はありませんか。

◎防火に関するお問合せは下記の消防署まで

市外局番:0774

中消防署 TEL39-9411

西消防署 TEL39-9413

東消防署 TEL39-9415

榎島分署 TEL39-9417



宇治市消防本部