令和8年8月給水水質検査結果

採水日	令和8年8月3日
天候	晴れ
気温	32.7 ℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
				給水	給水	給水	給水	給水	
		水温	℃	28.7	30.1	31.3	24.3	31.6	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾋ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.4	1.1	0.5	0.6	10以下
		ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.10	0.08未満	0.11	0.8以下
		ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)(別名PFOS)及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(別名PFOA)	mg/L	0.000023	0.000025	0.000008	0.000005未満	0.000006	0.00005以下
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.10	0.06未満	0.13	0.10	0.13	0.6以下
		ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.002	0.017	0.008	0.021	0.06以下
		ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.03以下
		ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.003	0.002	0.005	0.003	0.005	0.1以下
		臭素酸	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.004	0.007	0.031	0.015	0.037	0.1以下
		ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.001	0.010	0.004	0.011	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下
		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.04	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	20	23	11	12	10	200以下
		ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13	13	13	3.7	14	200以下
		ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	62	60	37	10	39	300以下
		蒸発残留物	mg/L	167	200	103	69	98	500以下
	発泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.7	3以下
	基礎的性状	pH値		7.0	7.2	6.9	7.5	7.1	5.8-8.6
		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。

令和8年8月原水水質試験結果

採水日	令和8年8月3日
天候	晴れ
気温	32.7 ℃

区分		試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	基準
				原水	原水	原水	原水	
		水温	℃	24.9	17.3	16.2	16.4	
健康に関する項目	病原生物	一般細菌	個/mL	0	0	4	0	100以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	無機物・重金属	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
		ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾋ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.5	3.7	0.6	10以下
		ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下
		ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
	有機化学物質	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
		1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
		ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
		ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)(別名PFOS)及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(別名PFOA)	mg/L	0.000024	0.000024	0.000013	0.000005未満	0.00005以下
		ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	消毒副生成物	塩素酸	mg/L	---	---	---	---	0.6以下
		ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.02以下
		ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	---	---	---	---	0.06以下
		ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
		ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	---	---	---	---	0.1以下
		臭素酸	mg/L	---	---	---	---	0.01以下
		総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	---	---	---	---	0.1以下
		ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	---	---	---	---	0.03以下
		ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	---	---	---	---	0.09以下
		ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	---	---	---	---	0.08以下
性状に関する項目	着色・味	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.05	0.24	0.03未満	0.03未満	0.3以下
		銅及びその化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.0以下
		ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	14	19	15	3.1	200以下
		ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.049	0.031	0.005未満	0.005未満	0.05以下
		塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13	12	7.6	3.2	200以下
		ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	62	60	27	9.2	300以下
		蒸発残留物	mg/L	146	199	138	47	500以下
	発泡	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
	カビ臭	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
		2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
	発泡	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
	臭気	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
	基礎的性状	pH値		6.5	6.4	6.5	6.3	5.8-8.6
		味		---	---	---	---	異常でないこと
		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
		色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
		濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
消毒効果		残留塩素	mg/L	---	---	---	---	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。