令和8年9月給水水質検査結果

採水日	**令和8年9月8日**
天候	**雨**
気温	**24.8 ℃**

試験項目	単位	宇治浄水場	西小倉浄水場	広野町浄水場	池尾浄水場	府営水受水	基準
		給水	給水	給水	給水	給水	
水温	℃	26.9	27.4	29.0	23.5	29.5	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.4	1.2	0.5	0.6	10以下
ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.09	0.8以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.3以下
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	21	22	12	11	12	200以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13	13	16	3.7	18	200以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	65	58	40	10	42	300以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.5	3以下
pH値		7.0	7.2	6.9	7.2	7.2	5.8-8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下
濁度	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2以下
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1以上

天候は採水日の朝の天候
気温は採水日の朝9時の気温です。
広野町浄水場給水は浄水と府営水受水の混合水です。