

宇治市立小・中学校のIs値と改修状況

学校名		改修前Is値	改修後Is値	実施年度
菟道小学校	校舎	0.21	0.71	H21年度実施
	校舎	0.28	0.70	H21年度実施
	体育館	新耐震基準		
菟道第二小学校	体育館	0.29	0.95	H22年度実施
	校舎	0.29	0.73	H23年度実施
	校舎	0.40	0.71	H23年度実施
	校舎	0.41	0.74	H23年度実施
神明小学校	校舎	0.27	0.73	H23年度実施
	校舎	0.31	0.77	H23年度実施
	校舎	0.41	0.74	H23年度実施
	校舎	0.47	0.76	H23年度実施
	校舎	0.50	0.72	H23年度実施
	体育館	1.06		
槇島小学校	校舎	0.20	0.70	H20年度実施
	校舎	0.31	0.71	H20年度実施
	校舎	0.34	0.79	H20年度実施
	体育館	0.63	0.93	H20年度実施
北槇島小学校	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	体育館	新耐震基準		
小倉小学校	校舎	0.37	0.71	H23年度実施
	校舎	0.58	0.79	H23年度実施
	校舎	0.40	0.72	H23年度実施
	給食室	0.52	-	-
	校舎	0.74		
	体育館	3.39		
伊勢田小学校	体育館	0.23	1.26	H20年度実施
	校舎	0.26	0.75	H21年度実施
	校舎	0.37	0.71	H21年度実施
	校舎	0.44	0.76	H20年度実施
	体育館	0.13	0.89	H21年度実施
西小倉小学校	校舎	0.44	-	-
	校舎	0.50	-	-
北小倉小学校	体育館	0.10	1.48	H21年度実施
	校舎	0.41	-	-
	校舎	0.50	-	-
	校舎	0.51	-	-
南小倉小学校	校舎	0.41	-	-
	校舎	0.49	-	-
	校舎	0.51	-	-
	体育館	0.61	-	H24年度実施中
大久保小学校	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	体育館	新耐震基準		
大開小学校	校舎	0.38	0.72	H23年度実施
	校舎	0.36	0.70	H23年度実施
	体育館	0.29	0.78	H22年度実施
	校舎	新耐震基準		
西大久保小学校	校舎	0.45	0.72	H24年度実施
	校舎	0.43	0.71	H24年度実施
	校舎	0.89		
	体育館	1.10		

学校名		改修前Is値	改修後Is値	実施年度
平盛小学校	校舎	0.27	0.73	H22年度実施
	校舎	0.23	0.70	H24年度実施
	校舎	0.41	0.71	H24年度実施
	体育館	1.52		
宇治小学校	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
三室戸小学校	校舎	0.55	0.70	H24年度実施
	校舎	0.66	0.70	H24年度実施
	体育館	0.66	0.86	H22年度実施
南部小学校	校舎	0.60	0.71	H22年度実施
	校舎	0.64	0.71	H22年度実施
	体育館	1.22		
岡屋小学校	校舎	0.31	0.75	H21年度実施
	体育館	0.54	0.79	H21年度実施
	校舎	0.54	0.72	H21年度実施
	校舎	0.66	0.76	H21年度実施
	校舎	新耐震基準		
木幡小学校	校舎	0.26	0.71	H20年度実施
	体育館	0.18	0.88	H20年度実施
	校舎	新耐震基準		
御蔵山小学校	体育館	0.56	1.04	H21年度実施
	校舎	0.30	0.75	H16年度実施
	校舎	新耐震基準		
	校舎	0.46	0.77	H17年度実施
	校舎	0.52	0.91	H16年度実施
	校舎	新耐震基準		
笠取小学校	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	体育館	新耐震基準		
笠取第二小学校	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	体育館	新耐震基準		

学校名		改修前Is値	改修後Is値	実施年度
宇治中学校	体育館	0.34	-	-
	校舎	0.44	0.71	H23年度実施
	校舎	0.53	-	-
	技術棟	0.94		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
北宇治中学校	柔剣道場	新耐震基準		
	校舎	0.40	0.73	H20年度実施
	校舎	0.47	0.74	H20年度実施
	体育館	0.07	1.04	H20年度実施
	技術棟	0.05	0.86	H20年度実施
槇島中学校	柔剣道場	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	技術棟	新耐震基準		
	体育館	新耐震基準		
	柔剣道場	新耐震基準		
西小倉中学校	柔剣道場	新耐震基準		
	校舎	0.28	0.83	H21年度実施
	技術棟	0.46	-	-
	校舎	0.51	-	-
	校舎	0.65	-	-
	校舎	0.71		
	校舎	新耐震基準		
西宇治中学校	校舎	新耐震基準		
	校舎	0.44	0.78	H23年度実施
	技術棟	1.11		
	校舎	新耐震基準		
	体育館	新耐震基準		
南宇治中学校	柔剣道場	新耐震基準		
	技術棟	0.22	0.78	H21年度実施
	教室棟	0.32	0.73	H24年度実施
	管理・教室棟	0.28	0.74	H24年度実施
	教室棟	0.22	0.72	H24年度実施
	体育館	1.58		
広野中学校	柔剣道場	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	技術棟	新耐震基準		
	体育館	新耐震基準		
東宇治中学校	柔剣道場	新耐震基準		
	体育館	0.28	0.80	H22年度実施
	校舎	0.28	0.75	H22年度実施
	校舎	0.26	0.72	H22年度実施
	校舎	0.48	0.79	H22年度実施
	校舎	0.47	0.85	H22年度実施
	校舎	1.16		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
木幡中学校	第二体育館	新耐震基準		
	体育館	0.15	0.74	H22年度実施
	校舎	0.43	0.74	H24年度実施
	校舎	0.49	0.73	H24年度実施
	校舎	0.65	0.77	H24年度実施
	技術棟	1.27		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		
	校舎	新耐震基準		