

(水道配水用ポリエチレン管用融着コントローラ・専用工具 日常点検チェックシート)

点検日時 年 月 日 時

点検者名

	確認項目	確認内容	確認結果		
	融着コントローラ	外観確認	コントローラ本体に破損・損傷がないか確認して下さい	良好	異常
電源・出力ケーブルに破損・損傷がないか確認して下さい			良好	異常	
付属品		付属品は揃っていますか	マルチアダプター2個1組 4.0mm用 4.7mm用 バーコードリーダー 電源変換アダプターケーブル (JWEF200N/200N-2)		
			出力コネクタとマルチアダプターの差込具合は良好ですか	良好	異常
機能確認		マルチアダプターに異物が混入していませんか	良好	異常	
		マルチアダプターの電極端子が変形していませんか	良好	異常	
		マルチアダプターの電極端子の保持力は充分ですか	良好	異常	
		電動ファンは作動していますか	良好	異常	
		バーコードリーダーは発光していますか	良好	異常	
		液晶画面は正常に表示されていますか			
	日時・時刻は正しく表示されていますか	良好	異常		
	外気温は表示されていますか	良好	異常		
入力電圧が表示されていますか	良好	異常			
漏電ブレーカの動作確認をして下さい	良好	異常			
専用工具類	工具	確認内容	確認結果		
	クランプ	各部に破損や汚れはありませんか	良好	異常	
		各部(可動部、締付け部)の作動具合は良好ですか	良好	異常	
	スクレーパ	各部に破損や汚れはありませんか	良好	異常	
		各部(可動部、締付け部)の作動具合は良好ですか 切削具合は良好ですか(刃部の調整または刃の交換の要否確認)	良好	異常	
	カッター	刃の破損や曲がりはありませんか	良好	異常	
切断具合は良好ですか(刃の交換の要否確認)		良好	異常		
延長コード	破損や汚れはありませんか 通電チェックをして下さい	良好	異常		

点検日時 年 月 日 時

点検者名

	確認項目	確認内容	確認結果		
	融着コントローラ	外観確認	コントローラ本体に破損・損傷がないか確認して下さい	良好	異常
電源・出力ケーブルに破損・損傷がないか確認して下さい			良好	異常	
付属品		付属品は揃っていますか	マルチアダプター2個1組 4.0mm用 4.7mm用 バーコードリーダー 電源変換アダプターケーブル (JWEF200N/200N-2)		
			出力コネクタとマルチアダプターの差込具合は良好ですか	良好	異常
機能確認		マルチアダプターに異物が混入していませんか	良好	異常	
		マルチアダプターの電極端子が変形していませんか	良好	異常	
		マルチアダプターの電極端子の保持力は充分ですか	良好	異常	
		電動ファンは作動していますか	良好	異常	
		バーコードリーダーは発光していますか	良好	異常	
		液晶画面は正常に表示されていますか			
	日時・時刻は正しく表示されていますか	良好	異常		
	外気温は表示されていますか	良好	異常		
入力電圧が表示されていますか	良好	異常			
漏電ブレーカの動作確認をして下さい	良好	異常			
専用工具類	工具	確認内容	確認結果		
	クランプ	各部に破損や汚れはありませんか	良好	異常	
		各部(可動部、締付け部)の作動具合は良好ですか	良好	異常	
	スクレーパ	各部に破損や汚れはありませんか	良好	異常	
		各部(可動部、締付け部)の作動具合は良好ですか 切削具合は良好ですか(刃部の調整または刃の交換の要否確認)	良好	異常	
	カッター	刃の破損や曲がりはありませんか	良好	異常	
切断具合は良好ですか(刃の交換の要否確認)		良好	異常		
延長コード	破損や汚れはありませんか 通電チェックをして下さい	良好	異常		